



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

593/3/26/A/IPRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
-----------------	---------------	-------------	--------

2026-03-05 09:38:16

47/3/26

Jum'at, 6 Maret 2026

Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
-----------	------	-------	------------

AC

McQuay

M5WM10L

AC/C/2

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
---------	----------	------------

- AC lorong isolasi (lorong perawat) bocor

Perbaikan dilakukan oleh pihak ke 3

AC sudah normal dan tidak bocor merembes dinding setelah perbaikan



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Dewi

Timotius

Irawan

Heri

Admin

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016