



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

593/3/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-05 09:38:16	47/3/26	Jum'at, 6 Maret 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/C/2

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
- AC lorong isolasi (lorong perawat) bocor	kebocoran berasal dari pipa drain yg ditanam ditembok	



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Nurul

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016