



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

594/3/26/A/IPSR

KEPADA :


- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-05 09:37:09	45/3/26	Jum'at, 6 Maret 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/C/8

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC Nurse Station Bocor	Normalisasi drainase	AC normal dan sudah tidak bocor



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Nurul

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016