



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

595/3/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Irawan
4. Timotius
5. Heri

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|----------------------|--------|
| 2026-03-05 09:37:38 | 46/3/26 | Jum'at, 6 Maret 2026 | Punai |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|--------|---------|------------|
| AC | McQuay | M5WM10L | AC/C/9 |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|--|--------------------------|------------|
| AC lorong depan kamar 7 (lorong perawat) bocor | sudah normal tidak bocor | - |



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Irawan

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Nurul

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016