



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

604/3/26/A/IPSR

KEPADA :



- | | | |
|----------------|----------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Ricky | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-09 09:20:51	83/3/26	Senin, 9 Maret 2026	IGD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC			AC/A1/01

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC Central IGD tidak dingin	pengecekan unit outdoor (AC ngefreeze dan ampere 23A dari 25,8A)	perlu tindakan pihak ketiga



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Heri

Penerima Pekerjaan

Galih

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016