



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

692/3/26/A/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Timotius

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-12 13:51:52	146/3/26	Kamis, 12 Maret 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/d/36

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ac kamar cendrawasih 13 bocor kak terima kasih	pengecekan dan menormalisasikan drainase ac	setelah diperbaiki AC tidak bocor bila AC netes air kembali laporkan ke petugas



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Timotius

Penerima Pekerjaan

Agus Puput

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016