



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

692/3/26/A/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Timotius

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
-----------------	---------------	-------------	--------


2026-03-12 13:51:52	146/3/26	Kamis, 12 Maret 2026	Cendrawasih
---------------------	----------	----------------------	-------------

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
-----------	------	-------	------------

AC	McQuay	M5WM10L	AC/D/36
----	--------	---------	---------

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
---------	----------	------------

ac kamar cendrawasih 13 bocor kak terima kasih	pengecekan dan menormalisasikan drainase ac	setelah diperbaiki AC tidak bocor bila AC netes air kembali laporkan ke petugas
---	--	---



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Timotius

Penerima Pekerjaan

Agus Puput

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016