



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

710/3/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-----------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Ricky | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 2026-03-14 07:31:41 | 153/3/26 | Selasa, 17 Maret 2026 | Gizi |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|------|-------|------------|
| AC | | | - |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|--------------------|-------------------------|--|
| Suhu freezer naik. | pengecekan suhu freezer | freezer sudah dingin normal setelah dilakukan pengelasan kebocoran freon oleh pihak ke 3 |



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Eva

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016