



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

724/3/26/L/IPRS

KEPADA :


- | | |
|----------------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Adji |
| 2. Pak Syaiful | 4. Fatkhan |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-19 07:12:29	182/3/26	Kamis, 19 Maret 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
stop kontak kamar b7 tidak bisa	dilakukan pengecekan dan menaikkan mcb karena ngetrip, kemungkinan ngetrip dari charger pasien yang sudah tidak normal	



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Tiara

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016