



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

727/3/26/A/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-19 07:40:17	183/3/26	Kamis, 19 Maret 2026	Parkit
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10P	AC/B/36
LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN	
AC kamar parkit 4 , bocor dengan nomor AC/B / 31	dilakukan pengecekan dan cleaning drainase	kondisi baik siap pakai	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Novi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016