



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 73/1/26/B/IPSRs

KEPADA :			Selesai IPSRS	
1.	Pak Khoirul	3.		Ricky
2.	Pak Syaiful			

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-06 14:21:43	80/1/26	Kamis, 8 Januari 2026	Merak

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pintu	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Pintu lorong Merak 4 tidak bisa buka lebar	perlepasan doorcloser	



SPAREPART			
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Penerima Pekerjaan

Bu Binti

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016