



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

734/3/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. -

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
-----------------	---------------	-------------	--------

2026-03-23 07:31:55	185/3/26	Senin, 23 Maret 2026	Farmasi IGD
---------------------	----------	----------------------	-------------

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
-----------	------	-------	------------

AC	Array	Array	AC/A/100
----	-------	-------	----------

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
---------	----------	------------

AC/A/100 (gudang Farmasi IGD) bocor	membersihkan drain	normal
--	--------------------	--------



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Penerima Pekerjaan

Agnes

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016