



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

734/3/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. -

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-23 07:31:55	185/3/26	Senin, 23 Maret 2026	Farmasi IGD
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/A/100
LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN	
AC/A/100 (gudang Farmasi IGD) bocor	membersihkan drain	normal	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Penerima Pekerjaan

Agnes

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016