



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

739/3/26/L/IPSRS

KEPADA :



1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Irawan
4. Heri

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-26 07:50:39	194/3/26	Kamis, 26 Maret 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Lampu Penerangan	Philips	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Lampu lorong penunggu pasien sebelah utara mati	lampu kembali nyala setelah tindakan menaikkan MCB pada panel penerangan	terdapat satu lampu mati perlu penggantian



**SPAREPART**

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Niki

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016