



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

741/3/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|----------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Anam | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Ricky | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-25 08:30:21	188/3/26	Kamis, 26 Maret 2026	Cendrawasih
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/D2/1
LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN	
ac central depan ners stasion bocor	perbaikan dilakukan pihak ke3	AC selesai dan masih di observasi	



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Ricky

Penerima Pekerjaan

Adjie

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016