



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

745/3/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Adji

Afkir

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-26 11:06:49	200/3/26	Jum'at, 27 Maret 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25BXV14	AC/C/81

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ac kamar 11 kasuari tidak dingin (ada pasien, tp bisa dikerjakan)	outdoor sudah di afkir sejak 2024	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Adji

Penerima Pekerjaan

Sukriya

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016