



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

745/3/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Adji

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------|
| 2026-03-26 11:06:49 | 200/3/26 | Jum'at, 27 Maret 2026 | Kasuari |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|-------|-------|------------|
| AC | Array | Array | AC/C/81 |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|---|-----------------------------------|------------|
| Ac kamar 11 kasuari tidak dingin (ada pasien, tp bisa dikerjakan) | outdoor sudah di afkir sejak 2024 | |



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Adji

Penerima Pekerjaan

Sukriya

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016