



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 760/3/26/L/IPSRs

KEPADA :				Selesai IPSRS
1. Pak Khoirul	3. Fatkhan	2. Pak Syaiful	4. Adji	

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-31 07:10:52	226/3/26	Selasa, 31 Maret 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Stop kontak di gudang alat makan bau sangit saat dicolok alat listrik	dilakukan pengecekan dan mengganti instalasi stop kontak	



SPAREPART					
1. Steker	2 pcs	4. Double Tape	1 pcs		
2. Stop Kontak Renteng Isi 4	1 pcs	5.			
3. Kabel Nym Hy 3 X 0,75 Mm	1 meter	6.			

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Adji

Penerima Pekerjaan

Navyta

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016