



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 761/3/26/B/IPSRs

KEPADA :			Selesai IPSRS
1. Pak Khoirul	3. Ricky		
2. Pak Syaiful			

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-30 10:55:50	216/3/26	Selasa, 31 Maret 2026	Resepsionis

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
pintu kaca otomatis	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Pintu kaca lobby di matikan, karena kaca longgar	perbaikan pada Rel kaca bagian bawah	



SPAREPART	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Penerima Pekerjaan

Hendri Security

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016