



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA


NOMOR : 786/4/26/L/IPSRs

| KEPADA :       |         |                |            | Selesai IPSRS |
|----------------|---------|----------------|------------|---------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Adji | 2. Pak Syaiful | 4. Fatkhan |               |

| TANGGAL LAPORAN     | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN          | LOKASI    |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 2026-04-03 09:52:19 | 18/4/26       | Jum'at, 3 April 2026 | Radiologi |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|------|-------|------------|
| Telephone | -    | -     | -          |

| LAPORAN          | TINDAKAN                                                                                       | KETERANGAN |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| telepon kemresek | dilakukan pengec3kan dan penggantian terminal telepon dan konektor kabel karena sudah berjamur |            |



| SPAREPART                  |   |    |  |
|----------------------------|---|----|--|
| 1. Terminal Telepon Timbul | 1 | 4. |  |
| 2. Konektor Telepon        | 1 | 5. |  |
| 3.                         |   | 6. |  |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Adi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016