



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

790/4/26/B/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Irawan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-02 08:52:05	11/4/26	Minggu, 5 April 2026	Neonatus

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pintu	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Doordloser pintu tidak bisa nahan pintu	perbaiki kuncian dan engsel pintu serta door closer	pintu sudah normal kembali



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Irawan

Penerima Pekerjaan

Kunthi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016