



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

792/4/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|----------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Anam | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Ricky | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-02 08:49:46	9/4/26	Senin, 6 April 2026	Farmasi Rawat Jalan Lt. 1
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM15L	AC/A/13
LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN	
AC/A/13 tidak dingin	pengecekan termis oleh pihak ketiga	AC dingin dan normal	



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Ricky

Penerima Pekerjaan

Bu Intan

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016