



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

827/4/26/A/IPRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|----------|----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Anam | 5. Ricky |
| 2. Pak Syaiful | 4. Ricky | |

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 2026-04-07 16:19:44 | 56/4/26 | Rabu, 8 April 2026 | Cendrawasih |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|--------|---------|------------|
| AC | McQuay | M5WM10L | AC/C/33 |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| AC Cendrawasih 12 tidak dingin | pengecekan indoor dan ampere | |



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Ricky

Ricky

Penerima Pekerjaan

Abrinda

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016