



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 858/4/26/L/IPSRS

KEPADA :				Selesai IPSRS
1. Pak Khoirul	3. Timotius	2. Pak Syaiful	4. Adji	

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-10 19:23:42	94/4/26	Jum'at, 10 April 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
kabel Oler	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
steker oler bengkok tidak bisa nancap	penggantian steker ambil di trolly listrik	



SPAREPART			
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Adji

Penerima Pekerjaan

Rosa

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016