



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

875/4/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. Adji
5. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-13 08:59:02	101/4/26	Senin, 13 April 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/C/10

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kamar 7 tidak dingin	filter indoor kotor, cleaning filter dan mereset ulang AC dari remot	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Adji

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Yunius

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016