



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

881/4/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Irawan |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri |

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 2026-04-13 11:10:10 | 106/4/26 | Selasa, 14 April 2026 | diklat |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|-------|-------|------------|
| AC | Array | Array | AC/A/93 |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|---------|--|------------|
| AC mati | AC tidak nyala karena di matikan dari panel. setelah di cek dan dinaikan MCB AC bisa kembali normal dan siap pakai | - |



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Pak Fajar

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016