



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

881/4/26/A/IPSRs

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Irawan
4. Heri

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-13 11:10:10	106/4/26	Selasa, 14 April 2026	diklat

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM15L	AC/A/93

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC mati	AC tidak nyala karena di matikan dari panel. setelah di cek dan dinaikan MCB AC bisa kembali normal dan siap pakai	-



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Irawan

Heri

Penerima Pekerjaan

Pak Fajar

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016