



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

885/4/26/L/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Ricky
4. Anam

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-14 12:50:46	116/4/26	Selasa, 14 April 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ada percikan api dari stopkontak kamar 5	perbaiki pada instalasi stopkontak bedhead	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Anam

Penerima Pekerjaan

Pita

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016