



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

897/4/26/A/IPRS

KEPADA :

- |                |             |      |
|----------------|-------------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri     | 6. - |

**Selesai Pihak Ke-3**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-16 09:09:30	140/4/26	Kamis, 16 April 2026	PICU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM20L	AC/B/49

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
---------	----------	------------

AC/b/49 ampere kurang 2,7 dari 8,1 AC normal setelah diperbaiki pihak ke 3



#### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Siti

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016