



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

922/4/26/A/IPRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Irawan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-17 18:16:52	167/4/26	Jum'at, 17 April 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/D/33

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/D/33 tidak dingin	AC dingin setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan	indikasi remot sensor pada modul AC rusak



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Irawan

Penerima Pekerjaan

Erlina

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016