



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

970/4/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Heri
4. Adji

**Selesai Pihak Ke-3**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-10 13:33:09	93/4/26	Senin, 20 April 2026	Klinik Obsgyn VVIP

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Samsung	AR18NRFLDWKNSE	AC/V2/7

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ac poli Obsgyn netes (ampere kurang)	AC normal setelah perbaikan dan di isi freon AC oleh pihak ke 3	



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Adji

Penerima Pekerjaan

Nindi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016