



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

973/4/26/A/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. Ricky

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-20 11:17:42	177/4/26	Senin, 20 April 2026	IGD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/A/7

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/A/7 (ruang ganti perawat) rusak	perbaikan pada baling" fan (dikarenakan AC bunyi )	



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Ricky

Penerima Pekerjaan

Galih

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016