



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

984/4/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Heri
4. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-15 10:33:44	130/4/26	Selasa, 21 April 2026	VVIP Lt. 4
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FCRN50FXV14	AC/V4/K3
LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN	
AC Kaset Depan NS lampunya nyala hijau tapi tidak dingin	AC diperbaiki oleh pihak ke 3	AC dingin normal setelah dilakukan perbaikan	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Putra

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016