



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

991/4/26/A/IPRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|----------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Ricky | 5. Adji |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-17 08:50:31	157/4/26	Selasa, 21 April 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM15L	AC/C/41

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kamar 12 tidak bisa nyala	penggantian modul	normal



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Anam

Adji

Penerima Pekerjaan

Bu Arisa

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016