



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

994/4/26/A/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. Ricky
5. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-21 18:16:34	195/4/26	Rabu, 22 April 2026	Merak

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/C/54

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ac merak 7 sisi timur tidak bisa di nyalakan	AC setelah di reset normal dan dingin	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Ricky

Adji

Penerima Pekerjaan

Endang

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016